

# 国家高电压计量站

## 校准证书

证书编号 (计) 字 11075655 号

送 检 单 位 武汉世纪华胜科技有限公司

计 量 器 具 名 称 大型地网接地电阻测试仪

型 号/规 格 FS3042

出 厂 编 号 1107053

制 造 单 位 武汉世纪华胜科技有限公司

校 准 依 据 JJG366-2004



批准人 辛达汉

核验员 项琼

校 准 陈可文

校 准 日 期 2011 年 7 月 11 日

计量检定机构授权证书号: (国)法计(2006)00006号

地址: 湖北省武汉市洪山区珞瑜路143号

邮编: 430074

EMAIL: huangwm@whvri.com

服务电话: 027-59834656

监督电话: 027-59839828

传 真: 027-59834658

# 国家高电压计量站

证书编号: 11075655号

第 1 页 共 2 页

- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号: NO.L1026
- 计量检定机构授权证书号: (国)法计(2002)01028 (国)法计(2002)01040
- 溯源性: 本次校准所使用的计量器具均可溯源到国家最高计量标准。
- 本次校准的技术依据(代号、名称):  
JJG366-2004《接地电阻表检定规程》



- 校准环境条件

温度: 30 °C 湿度: 70 %RH 其它: ----

地址: 电磁室

注:

1. 本站只对加盖“国家高电压计量站校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果只对所校准器具有效。
3. 请妥善保管此证书。

# 国家高电压计量站

证书编号：11075655号

第 2 页 共 2 页

## 校准结果

一、外观检查：标志清晰，外观无损

检测结果：合格

二、电阻校准：

标准值 ( $\Omega$ )	显示值 ( $\Omega$ )
1.00	1.01
2.00	2.02
3.00	3.05
4.00	4.03
5.00	5.05
6.00	6.07
7.00	7.09
8.00	8.10
9.00	9.08
10.00	10.10
20.00	20.10
50.00	50.4
100.00	100.76
150.00	151.0

校准装置的不确定度： $U_{rel}=5\times 10^{-4}$

$k=2$

以下空白